


Datos de identificación	Nº emplazamiento:	Límitrofe con otras CCAA:	Sí
	22	Castilla-León	

Denominación	UTM x	UTM y	Territorio	Área funcional	Municipio
Palogan	527.532	4.735.011	Álava	Álava Central	Vitoria-Gasteiz
	532.365	4.736.395			



Consideraciones técnicas o ambientales para desestimar alineaciones

Tras la desestimación de alineaciones por coincidir con un importante hayedo, el potencial eólico instalable es inferior a los 10 MW, por lo que queda fuera del ámbito del PTS

Velocidad viento y estimación de producción eléctrica

V. media. viento a 40 m (m/seg)	6,5	Nº horas netas funcion. pot. inst.	2.223	Coefficiente disponibilidad	0,970
				Coefficiente sombras	0,980
Producción con máxima ocupación		Producción desestimada		Producción admisible	
	Total	CAPV	CAPV	CAPV	
Long. alineación aerogen. (km):	7,1	3,7	3,7	0,0	
Nº aerogeneradores:	68	18	18	0	
Potencia instalable (MW):	44,9	11,9	11,9	0,0	
Producción anual estimada (GWh)	99,9	26,4	26,4	0,0	
%S/Producc. máxima ocupación:			100,0	0,0	